



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode KP Ormož

Evidenčna oznaka: 2300-18/2-25/75949

Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ D.O.O.
HARDEK 21 C
2270 Ormož

Naročilo: Aneks k pogodbi št. 2005-07/55, z dne 31.12.2015

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Sandra Mertik, mag.inž.kem.teh.

Maribor, 28.07.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Sandra Mertik, mag.inž.kem.teh.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Zajetje otok
Številka vzorca: 25/75949
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ D.O.O., HARDEK 21 C, 2270 Ormož
Vzorec odvzel: Mitja Trojner, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 23.07.2025 08:15
Mesto odvzema: KP Ormož, Zajetje otok
Vzorec sprejel: Mitja Trojner
Kraj in čas sprejema: Maribor, 23.07.2025 12:43

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-18/2-25/75949-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-18/2-25/75949-M



Evidenčna oznaka: 2300-18/2-25/75949-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Zajetje otok	Sprejem vzorca	Datum poročila: 28.07.2025
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura:	23.07.2025 12:43
Številka vzorca:	25/75949	Sprejel:	Mitja Trojner
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode KP Ormož		
Vodja naloge:	Sandra Mertik, mag.inž.kem.teh.		
Naročnik:	KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ D.O.O., HARDEK 21 C, 2270 Ormož		
Naročilo:	Aneks k pogodbi št. 2005-07/55, z dne 31.12.2015		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
Plan vzorčenja:	DN 235188, 23.07.2025		
Mesto odvzema:	KP Ormož, Zajetje otok		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5: 2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	23.07.2025 08:15		
Odvzel:	Mitja Trojner, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Temperatura vode	18.4		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	23.07.25 23.07.25
pH	7.8				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	23.07.25 23.07.25
Električna prevodnost (20°C)	467		µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	23.07.25 23.07.25
Klor-prosti	0.11		mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	23.07.25 23.07.25

Podatke o merilni negotovosti posredujem na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Sandra Mertik, mag.inž.kem.teh.

Elektronsko podpisal Sandra Mertik, mag.inž.kem.teh. ob 28.07.2025 07:12

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Zajetje otok
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/75949; Lab. št.: 25/17519
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode KP Ormož
Vodja naloge: Sandra Mertik, mag.inž.kem.teh.
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ D.O.O., HARDEK 21 C, 2270 Ormož
Naročilo: Aneks k pogodbi št. 2005-07/55, z dne 31.12.2015
Mesto odvzema: KP Ormož, Zajetje otok
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 23.07.2025 08:15
Odvzel: Mitja Trojner, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 23.07.2025 12:58
Prevzel: Ester Veit

Datum poročila: 26.07.2025

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Pseudomonas aeruginosa	ISO 16266:2006, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	23.07.2025 13:08 25.07.2025 07:02
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	23.07.2025 13:08 25.07.2025 07:02
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	23.07.2025 13:08 26.07.2025 10:37
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	23.07.2025 13:08 24.07.2025 12:11
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	23.07.2025 13:08 24.07.2025 12:10
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	23.07.2025 13:08 24.07.2025 12:10
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	23.07.2025 13:08 25.07.2025 07:02

Analitik:
Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr.

Odgovorna oseba:
Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr.
Elektronsko podpisal Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr. ob 26.07.2025 11:09:16

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.